

U.P. Power Transmission Corporation Limited

उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

Office Of The
Chief Engineer (Trans.Planning)
3rd Floor, Shakti Bhawan Extn.
14-Ashok Marg Lucknow-226001
Email ID : setppss@gmail.com
Phone : 0522-2218298



कार्यालय
मुख्य अभियन्ता (पारेषण नियोजन)
तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार,
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक : 910-पा०/पा०नि०/बारहवीं योजना/TWC

दिनांक : 19.12.2015

विषय : उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० द्वारा गठित "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की दिनांक 11.12.2015 को आहूत बारहवीं योजना की 27वीं बैठक सम्बन्धी कार्यवृत्त।

- 1- श्री विशाल चौहान, प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं अध्यक्ष, समिति।
- 2- निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं सदस्य, समिति।
- 3- श्री शतांशु अग्रवाल, निदेशक (आपरेसन), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, एवं सदस्य, समिति।
- 4- श्री अरूण प्रताप सिंह, निदेशक (कार्य एवं परियोजना), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि० एवं सदस्य, समिति।
- 5- मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली), उ०प्र० पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि०, एवं स्थायी आमन्त्री, पंचम तल शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (पी०पी०एम०एम०), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि० एवं स्थायी आमन्त्री, 7वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

"पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की बारहवीं योजना की दिनांक 11.12.2015 को आहूत 27वीं बैठक सम्बन्धी कार्यवृत्त संलग्न है। यह कार्यवृत्त उ०प्र० पा० ट्रा० का० लि० की वेबसाइट www.upptcl.org के **ongoing transmission works** लिंक पर भी उपलब्ध है।

संलग्नक: यथोपरि।

(सुमन गुच्छ)
मुख्य अभियन्ता (पारेषण नियोजन)
एवं सदस्य संयोजक

प्रतिलिपि :-

- 1- मुख्य अभियन्ता (पारेषण पूर्व), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 57 जार्ज टाउन, इलाहाबाद।
- 2- मुख्य अभियन्ता (पारेषण मध्य), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, अली मंजिल, फातिमा हास्पिटल के निकट, निशातगंज, लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (पारेषण पश्चिम), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, पारेषण भवन 130-डी,विक्टोरिया पार्क, मेरठ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (पारेषण दक्षिण), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, निकट अमर उजाला प्रेस, ककरैथा रोड़, आगरा।
- 5- मुख्य अभियन्ता 765 के०वी०, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 15वाँ तल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण- I), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 8/110 इन्दिरानगर, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता सी०एम०यू०(टी०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 11वाँ तल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- 8- मुख्य अभियन्ता (जानपद पारेषण- II), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 9वाँ तल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 9- मुख्य अभियन्ता (डी० एण्ड पी०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 10वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 10- उप मुख्य लेखाधिकारी (पारेषण मुख्यालय) वित्त एवं भुगतान इकाई, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, प्रथम तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 11- इं० पंकज सक्सेना, अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध निदेशक (आपरेशन), के वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु ।

संलग्नक: यथोपरि।

(सुमन गुच्छ)
मुख्य अभियन्ता (पारेषण नियोजन)
एवं सदस्य संयोजक

कारपोरेशन द्वारा गठित "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की दिनांक 11.12.2015 को सम्पन्न 12वीं योजनाकाल की 27वीं बैठक का कार्यवृत्त।

निदेशक (ऑपरेशन) एवं वितरण क्षेत्रों से प्राप्त पारेषण कार्यों के प्रस्तावों पर समिति ने सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये :-

(क) नये कार्य :-

(i) 220/132/33 के0वी0, 2x100+2x40 एम0वी0ए0 मांट (मथुरा) उपकेन्द्र का निर्माण कार्य:-

क्षेत्र सूचनानुसार 132 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मांट (मथुरा) पर अतिरिक्त 33 के0वी0 'बे' के निर्माण का स्थान उपलब्ध नहीं है एवं नौहज़ील क्षेत्र मांट में विद्युत आपूर्ति की मांग तीव्र दर पर वृद्धि की सम्भावना है। गोकुल-मीताई (हाथरस) 220 के0वी0 उपकेन्द्र भार की वृद्धि, निर्माणाधीन 400 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र मांट पर 132 के0वी0 एवं 33 के0वी0 विभव स्थापित करने हेतु स्थान उपलब्ध न होने के कारण 220 के0वी0 अतिरिक्त उपकेन्द्र का निर्माण कार्य आवश्यक है। अतः 220 के0वी0 उपकेन्द्र की आवश्यकता के दृष्टिगत समिति ने निम्नानुसार कार्यों का अनुमोदन किया:-

- 220/132/33 के0वी0, 2x100+2x40 एम0वी0ए0 मांट (मथुरा) उपकेन्द्र का निर्माण (डबल मेन एवं ट्रांसफर)
- गोकुल-मीताई (हाथरस) 220 के0वी0 निर्माणाधीन लाइन के मांट(400) उपकेन्द्र पर लीलो उपरान्त मांट(400)-मीताई (हाथरस) 220 के0वी0 एस0सी0 लाइन सेक्शन का 220 के0वी0 मांट(मथुरा) उपकेन्द्र पर लीलो-20 किमी0
- मांट-बमौली 132 के0वी0 एस0सी0 लाइन का मांट(220) उपकेन्द्र पर लीलो-45 किमी0

(ii) 220/132/33 के0वी0, 2x160+2x40 एम0वी0ए0 शाहगंज (जौनपुर) उपकेन्द्र का निर्माण कार्य:-

क्षेत्र सूचनानुसार 220/132 के0वी0 एवं 132/33 के0वी0 जौनपुर, शाहगंज व आसपास क्षेत्र में भार की वृद्धि के दृष्टिगत अतिरिक्त नये उपकेन्द्रों की आवश्यकता है। 400 के0वी0 वाराणसी, आजमगढ़ उपकेन्द्र एवं लाइन की अतिभारिता के दृष्टिगत जौनपुर 400 के0वी0 उपकेन्द्र का निर्माण विचाराधीन है जिसे वाराणसी (PGCIL) 400 के0वी0 के पोषण पर अध्ययन किया जा रहा है उपकेन्द्र हेतु 400 220 के0वी0 के सुदृढ़ स्रोतों की भी आवश्यकता है। अतः भविष्य में शीघ्रता से हो रही भार वृद्धि को दृष्टिगत रखते हुए 220/132/33 के0वी0 क्षेत्र में अतिरिक्त उपकेन्द्र के निर्माण की भी आवश्यकता होगी। समिति ने निम्नानुसार कार्यों का अनुमोदन किया:-

- 220/132/33 के0वी0, 2x160+2x40 एम0वी0ए0 शाहगंज (जौनपुर) उपकेन्द्र का निर्माण
- आजमगढ़-वाराणसी 220 के0वी0 एस0सी0 लाइन का लीलो-60 किमी0
- जौनपुर 400 (प्रस्तावित)-शाहगंज 220 के0वी0 डी0सी0 लाइन- 50 किमी0
- शाहगंज(220)-सदीकीपुर 132 के0वी0 एस0सी0 लाइन का शाहगंज(220) उपकेन्द्र पर लीलो- 15 किमी0

-शाहगंज-कादीपुर 132 के0वी0 एस0सी0 लाइन का शाहगंज(220) उपकेन्द्र पर लीलो- 6 किमी0
जौनपुर(400) उपकेन्द्र के निर्माण हेतु वांछित भूमि की स्पष्ट उपलब्धता उपरान्त अलग से निर्णय लिया जायेगा।

(ख) क्षमता वृद्धि कार्य संबंधी निम्न प्रस्तावों पर समिति द्वारा अनुमोदन किया गया :-

(i) 220/132 के0वी0 मझोला (मुरादाबाद) उपकेन्द्र:-

220/132 के0वी0 मझोला (मुरादाबाद) उपकेन्द्र - 2x40+2x20 एम0वी0ए0 से
1x63+1x20+2x40 एम0वी0ए0

(ii) 132/33 के0वी0 हरैया (बस्ती) उपकेन्द्र :-


132/33 के0वी0 हरैया(बस्ती) उपकेन्द्र - 40+20 एम0वी0ए0 से 2x40 एम0वी0ए0

(iii) 220/132 के0वी0 देवरिया उपकेन्द्र :-


220/132 के0वी0 देवरिया उपकेन्द्र - 2x100 एम0वी0ए0 से 100+160 एम0वी0ए0


(iv) 132/33 के0वी0 शत्रुघनपुर (गोरखपुर) उपकेन्द्र :-

132/33 के0वी0 शत्रुघनपुर (गोरखपुर) उपकेन्द्र - 2x20 एम0वी0ए0 से 40+20 एम0वी0ए0


(सुमन गुच्छ)
मुख्य अभियन्ता (पारेषण नियोजन)
एवं संयोजक सदस्य


(शशाशु अग्रवाल)
निदेशक (आपरेसन)
एवं सदस्य


(अरुण प्रताप सिंह)
निदेशक (कार्य एवं परियोजना)
एवं सदस्य


(विशाल चौहान)
प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0पा0ट्रां0का0लि0
एवं अध्यक्ष समिति