

# U.P. Power Transmission Corporation LIMITED

## उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

Office Of The  
S.E. (TP & PSS)  
3<sup>rd</sup> Floor, Shakti Bhawan Extn.  
14-Ashok Marg Lucknow-226001



कार्यालय  
अधीक्षण अभियन्ता(टी०पी० एवं पीएसएस)  
तल, शक्ति भवन विस्तार,  
14, अशोक मार्ग, लखनऊ-226001

पत्रांक : 1९९ -पा०/पा०नि०/बारहवी योजना/समिति

दिनांक : 11/5/2012

विषय : कारपोरेशन द्वारा गठित "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की बारहवी योजना की प्रथम बैठक दिनांक 30.04.2012 का कार्यवृत्त।

- 1- श्री एस०के० अग्रवाल, निदेशक (वित्त), उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि० एवं अध्यक्ष, "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" शक्ति भवन, लखनऊ।
- 2- श्री ए०के० सिंह, निदेशक (आपरेसन), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, एवं सदस्य "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" 11वाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 3- श्री एस०के० गर्ग, निदेशक (कार्य एवं परियोजना), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० एवं सदस्य "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" शक्ति भवन, लखनऊ।
- 4- श्री सौरभ, मुख्य अभियन्ता (नियोजन) उ०प्र० पावर कारपोरेशन लि०, एवं सदस्य "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" तृतीय तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 5- मुख्य अभियन्ता (ऊर्जा प्रणाली), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि०, एवं स्थायी आमन्त्री "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" पंचम तल शक्ति भवन, लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता (सी० एण्ड सी०), उ०प्र० पावर ट्रान्समिशन कारपोरेशन लि० एवं स्थायी आमन्त्री, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (तापीय परिचालन), उ०प्र० राज्य विद्युत उत्पादन निगम, एवं स्थायी आमन्त्री "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" आठवाँ तल, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

"पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की दिनांक 30.04.2012 को आहूत बारहवीं योजनाकाल की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त आपके संज्ञानार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्नक: यथोपरि।

(वी०पी० तिवारी)  
अधीक्षण अभियन्ता (पारे०नि०)  
एवं सदस्य संयोजक।

प्रतिलिपि :-

- 1- मुख्य अभियन्ता (पारेषण पूर्व), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 57 जार्ज टाउन, इलाहाबाद।
- 2- मुख्य अभियन्ता (पारेषण मध्य), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, अली मंजिल, फातिमा हास्पिटल के निकट, निशातगंज, लखनऊ।
- 3- मुख्य अभियन्ता (पारेषण पश्चिम), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, यूनिवर्सिटी रोड, अशोक नगर, मेरठ।
- 4- मुख्य अभियन्ता (पारेषण दक्षिण), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 64 खम्बा, बाईपास रोड, सिकन्दरा, आगरा।
- 5- मुख्य अभियन्ता 765 के०वी०, उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 11वाँ तल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- 6- मुख्य अभियन्ता सी०एम०यू०(टी०), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 11वाँ तल शक्ति भवन विस्तार लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जानपद- पारेषण), उ०प्र०पा०ट्रा०का०लि०, 9वाँ तल शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।

संलग्नक: यथोपरि।

( वी०पी० तिवारी )  
अधीक्षक अभियन्ता (पारे०नि०)  
एवं सदस्य संयोजक।

कारपोरेशन द्वारा गठित "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" की दिनांक 30.04.2012 को सम्पन्न 12वीं योजनाकाल की प्रथम बैठक का कार्यवृत्त ।

बैठक में निम्न अधिकारी उपस्थित थे :-

सदस्य

- 1- श्री एसके0 अग्रवाल, निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष समिति।
- 2- इं0 एसके0 गर्ग, निदेशक (कार्य एवं प्रोजेक्ट) एवं सदस्य समिति।
- 3- इं0 एके0सिंह, निदेशक (आपरेशन) एवं सदस्य समिति।
- 4- इं0 सौरभ, मुख्य अभियन्ता (नियोजन) एवं सदस्य समिति।
- 5- इं0 वीपी0 तिवारी, अधीक्षण अभियन्ता (टीपी एण्ड पीएसएस) एवं संयोजक सदस्य समिति।

अन्य

- 1- इं0 सत्येन्द्र कुमार, अधिशासी अभियन्ता, (टीपी एण्ड पीएसएस)।
- 2- इं0 संदीप कुमार राठौर, सहायक अभियन्ता (टीपी एण्ड पीएसएस)।


निदेशक (ऑपरेशन) से प्राप्त तथा अधीक्षण अभियन्ता (टीपी0 एवं पीएसएस) एवं संयोजक सदस्य "पारेषण कार्य अनुमोदन समिति" द्वारा प्रस्तुत पारेषण कार्यों के प्रस्तावों पर समिति ने सम्यक विचारोपरान्त निम्न निर्णय लिये :-

(अ) निम्न नये उपकेन्द्रों एवं लाइनों के सम्बन्धित 'बे' सहित निर्माण कार्यों को अनुमोदित किया गया :-

- 1 132 के0वी0 उपकेन्द्र कनियान (मुजफ्फरनगर) का निम्नवत् निर्माण :-
  - i) 132/33 के0वी0 परिवर्तक - 2X40 एम0वी0ए0
  - ii) जसाला-निरपुड़ा लाइन का लीलो - 20 किमी0
- 2 132 के0वी0 उपकेन्द्र हैदरगढ़ (बाराबंकी) का निम्नवत् निर्माण :-
  - i) 132/33 के0वी0 परिवर्तक - 2X20 एम0वी0ए0
  - ii) 132 के0वी0 एस0सी0 जगदीशपुर-हैदरगढ़ चीनी मिल लाइन का निर्माण - 20 किमी0
  - iii) 132 के0वी0 डी0सी0 सुल्तानपुर रोड लखनऊ (400 के0वी0)-हैदरगढ़ लाइन - 30 किमी0
- 3 दिनांक 05.5.2011 को आहत ग्यारहवीं योजनाकाल की 27वीं बैठक में अनुमोदित 132 के0वी0 उपकेन्द्र कान्हा उपवन (गाजियाबाद) के निर्माण के अनुमोदन को प्रस्तावित 132 के0वी0 लोनी-मोहननगर लाइन से ऊर्जा निकासी सम्भव न हो पाने के कारण निरस्त किया गया एवं उक्त 132 के0वी0 उपकेन्द्र कान्हा उपवन (गाजियाबाद) के निर्माण को निम्नवत् अनुमोदित किया गया :-
  - i) 132/33 के0वी0 परिवर्तक - 2X20 एम0वी0ए0
  - ii) 132 के0वी0 साहिबाबाद-मोहननगर लाइन का लीलो - 1 किमी0



- 4 132 के0वी0 उपकेन्द्र बेवर (मैनपुरी) का निम्नवत् निर्माण :-
- 132/33 के0वी0 परिवर्तक - 2X20 एम0वी0ए0
  - 132 के0वी0 मैनपुरी-छिबरामऊ लाइन का लीलो - 10 किमी0
- 5 132 के0वी0 उपकेन्द्र कुरावली (मैनपुरी) का निम्नवत् निर्माण :-
- 132/33 के0वी0 परिवर्तक - 2X20 एम0वी0ए0
  - 132 के0वी0 मैनपुरी-अलीगंज लाइन का लीलो - 10 किमी0
- (ब) (i) 220 के0वी0 खैर उपकेन्द्र (निर्माणाधीन) - 132 के0वी0 इगलास उपकेन्द्र तक एस0सी0 (डबल सर्किट टावर्स पर) 26 किमी0 लाइन का निर्माण एवं दोनों उपकेन्द्रों पर सम्बन्धित 'बे' का निर्माण कार्य।
- (ii) 220 के0वी0 उपकेन्द्र खैर तथा 132 के0वी0 उपकेन्द्र सरसौल की 33 के0वी0 बस-बार को Tarantula कण्डक्टर द्वारा बदलने का कार्य।
- (iii) 132 के0वी0 मैनपुरी-सैफई लाइन के 132 के0वी0 उपकेन्द्र दन्नाहार पर T-OFF से लीलो लाइन में आवश्यक 'बे' सहित परिवर्तन -15 किमी0।
- (स) 132 के0वी0 उपकेन्द्र बाँदा पर कोई नई 33 के0वी0 'बे' बनाने की जगह न होने के कारण 220/132 के0वी0 उपकेन्द्र बाँदा पर आवश्यक 'बे' सहित 132/33 के0वी0 के 40 एम0वी0ए0 के दूसरे परिवर्तक की स्थापना का कार्य।
- (द) निम्न उपकेन्द्रों के क्षमता वृद्धि कार्यों को आवश्यक 'बे' सहित अनुमोदित किया गया :-
- 220 के0वी0 उपकेन्द्र मैनपुरी - 3x100 से (100+2x160) एमवीए।
  - 220 के0वी0 उपकेन्द्र सम्भल - 2x100 से 3x100 एमवीए।  
(दिनांक 07.9.2011 की शर्तों के अन्तर्गत अनुमोदन को निरस्त करे हुए हैं)
  - 220 उपकेन्द्र नेहटौर - (63+40) से 2x63 एमवीए  
(132/33 के0वी0 परिवर्तक)
  - 220 उपकेन्द्र सैफई - (2x100+2x40) से (2x100+2x63) एमवीए  
(132/33 के0वी0 परिवर्तक)
  - 132 के0वी0 उपकेन्द्र इटावा - 2x40 से 2x63 एमवीए।
  - 132 के0वी0 उपकेन्द्र बिधूना - 1x20 से (20+40) एमवीए।
  - 132 के0वी0 उपकेन्द्र भरुआ सुमेरपुर (हमीरपुर) - 2x40 से (40+63) एमवीए।
  - 132 के0वी0 उपकेन्द्र धामपुर (बिजनौर) - 2x20 से (20+40) एमवीए।
  - 132 के0वी0 उपकेन्द्र परतापुर (मेरठ) - (2x40+20) से (2x40+63) एमवीए।
  - 132 के0वी0 उपकेन्द्र हापुड़ - (2x40+20) (132/37.5 के0वी0) से 3x40 एमवीए।








11. 132 के0वी0 उपकेन्द्र कन्नौज - 2x40 एम0वी0ए0 से (40+63) एम0वी0ए0।
12. 132 के0वी0 उपकेन्द्र सरसौल(अलीगढ़) - 3x40 एम0वी0ए0 से (2x40+63) एम0वी0ए0।
13. 132 के0वी0 उपकेन्द्र पनवड़िया रामपुर- (3x40) से (2x40+63) एम0वी0ए0।
14. 132 के0वी0 उपकेन्द्र दन्नाहार (2x20) से (2x40) एम0वी0ए0।




( वी0पी0 तिवारी )  
अधीक्षण अभियन्ता (टीपी एवं पीएसएस)  
एवं संयोजक सदस्य




( ए0के0 सिंह )  
निदेशक (आपरेशन)  
एवं सदस्य



( सौरभ )  
मुख्य अभियन्ता (नियोजन)  
एवं सदस्य



( एस0के0 गर्ग )  
निदेशक (कार्य एवं परियोजना)  
एवं सदस्य



( एस0के0 अग्रवाल )  
निदेशक (वित्त)  
एवं अध्यक्ष